

# नगर परिषद, अलवर

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/ALWAR/FIRENOC/2023-24/19355  
जारी दिनांक: 20-JUN-2023

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: FARID KHAN  
आवेदक का पता: SWAMI VIVEKANAND GOVT MODEL SCHOOL BAGAD  
RAJPUT RAMGARH ALWAR


विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन SVGMS RAMGARH, 1006/1875, NEAR SUNRISE UNIVERSITY, BAGAD RAJPUT, ALWAR, ALWAR, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्त:-

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने कि तिथि से एक वर्ष कि अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
2. भवन के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्डस को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
3. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
4. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
5. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
6. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नही पाए जाने कि स्थिति में यह अभिशां पत्र निरस्त माना जाएगा।
7. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
8. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
9. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
10. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नही रखा जावे।
11. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर कि उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
12. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
13. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नही होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
14. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रूफटॉप रेस्टोरेट के लिए मान्य नही है। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहा पर रूफटॉप रेस्टोरेट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।

अग्निशमन अधिकारी  
नगर परिषद, अलवर

  
(फरीद खान)  
प्रधानाचार्य

स्वामी विवेकानन्द राज० मॉडल स्कूल  
ब्लॉक रामगढ़ (अलवर) राज०



Signature valid


Digitally signed by Manish Kumar  
Designation: DC/EO/Commissioner  
Date: 2023.06.20 19:08:49 IST  
Reason: Approved



## Fire Safety Inspection Report

Type of Noc	Permanent		
Building Details			
Date of inspection	8/6/2023		
Building name	SVGMS Ramgarh		
Applicant	Farid Khan		
Address	1006/1875, Bagad Rasput		
Mobile no.	9950508828		
Type of Building	Institutional		
Height of Building	75. mtr		
Plot Area	3250		
Gross Buildup area			
No of floor	2		
Main road width	-		
No of Access gate	2		
No of stair case	2		
Extinguisher details			
Particulars	Required	Available	Remarks
No of extinguisher	06	10	
Type of extinguisher	ABC	ABC	
Refilling Status	OK	OK	
Water based system			
Water tank storage	5000'	5000	
Pump details	N/A	N/A	
Source of power of pump	"	"	
No of Wet Riser/Downcomer	"	"	
No of hydrant	"	"	
No of Hose	"	"	
No of Hose reel	"	"	
Length of hose reel	"	"	
Smoke Detection System & MCPp			
Smoke Detector	N/A		
MCP / Hooter	"		

All equipment checked and found working condition. Fire NOC recommended.

  
(फरीद खान)  
प्रधानाचार्य  
स्वामी विवेकानन्द राज० मॉडल स्कूल  
ब्लॉक रामगढ़ (अलवर) राज०


  
Fire Officer  
Nagar Parishad Alwar

Table 7 Minimum Requirements for Fire Fighting Installations  
[Clauses 4.3(a), 4.9(c), 4.9(e), 5.1.1(a), 5.1.1(d), 5.1.2.1, 5.1.3(a), E-7, H-2(f) and Table 2J]

Type of Building Occupancy	Type of Installation									Water Supply		Pump Capacity	
	Fire Extinguisher	First aid rose reel	Wet riser	Down comer	Yard hydrant	Automatic sprinkler system	Manually operated electrical fire alarm system	Automatic detection and alarm system	under ground static water storage tank	Terrace Tank	Pump near underground static water storage tank (fire pump) with minimum pressure of 3.5kg/sqcm at terrace label	At the terrace with minimum pressure of 3.5kg/sqcm	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
EDUCATIONAL Buildings (6) (see Note 16)													
Less than 15 m. in height													
i) Ground plus one or more storeys	Yes	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	Yes	N/A	N/A	
Above 24 m but not exceeding 30 m. in height													

Amey

(फरीद खान)  
प्रधानाचार्य  
स्वाप्नी विवेकानन्द राज० मॉडल स्कूल  
ब्लॉक रामगढ (अलवर) राज०